



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, г. Чернушка
(место составления)

« 22 » декабря 2017 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-021-28
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в области электроэнергетики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кадетская школа им. Героя Советского союза Е.И. Францева»
(МБОУ «Кадетская школа»).

Законному представителю МБОУ «Кадетская школа»:
Директору Бурковой Елене Анатольевне.

Юридический адрес: 617833, Пермский край,
Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Луначарского, 13а.

На основании результатов проверки, проведенной в период с 18.12.2017 по 22.12.2017 (Акт проверки от 22.12.2017 № 08-021-28), в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора В.А. Козлова от 15.11.2017г. № 1830-рп, по адресу/адресам: 617833, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Луначарского, 13а. в присутствии Плотниковой Татьяны Михайловны – заведующая хозяйством МБОУ «Кадетская школа», руководствуясь ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Я, старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора
Ахматшин Владимир Федорович, тел. (34261) 4-40-62

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой, выездной проверке МБОУ «Кадетская школа» нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Окраска металлических проводников защитного заземления не соответствует требованиям действующих правил (электрощитовая, пищеблок)	п.1.1.29 Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.02 № 204,	01.03.18г
2.	В силовом щите распределения установленного в помещении пищеблока, отсутствует защита токоведущих частей автоматических выключателей, доступных случайному прикосновению.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п.2.2.4	01.03.18г
3.	При проведении испытания электрооборудования: 1. измерение сопротивления заземляющих устройств 2. измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" электроприемников с последующим определением тока однофазного короткого замыкания с проверкой срабатывания защитного аппарата, обнаружены отступления от норм, выявленные при предыдущем испытании, после устранения нарушений не проведены повторные испытания.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п.1.2.2, п.2.12.17, п.2.7.13	01.03.18г
4.	Не проведена ревизия контактных соединений во всех силовых сборках учреждения.	п.2.2.16, п.2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, (зарег. Минюстом России 22.01.2003 № 4145)	01.03.18г

Руководителю МБОУ «Кадетская школа» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить письменное уведомление об исполнении предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: **617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 70а. тел./факс(34261) 4-40-62.**

Предписание может быть обжаловано в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора в установленном законом порядке. В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание выдал (и):

Старший государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Ахматшин В.Ф.

С предписанием ознакомлен и один экземпляр предписания для исполнения получил:

Буркова Елена Анатольевна – директор МБОУ «Кадетская школа»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » декабря 2017 г.

Е. Буркова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием
и отказе от подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)